

**SYNDICAT DES EAUX
DE LA REGION DE ST ANTONIN NOBLE VAL**
Avenue de la Gare
BP n° 9
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Tél. 05 63 30 61 60 /Fax 05 63 68 28 84
Email : synd-eaux-saint.antonin@info82.com

D Demand
S. Lesieur

13

Le Président du SYNDICAT DES EAUX
de la Région de St-Antonin Noble Val

à

**Monsieur le Président
Communauté de Communes QRG
Place de la Mairie
82140 ST ANTONIN NOBLE VAL**

Saint-Antonin, le 05/10/2016

LR/AR 1 A 128 937 08485

Monsieur le Président,

Suite au courrier adressé par la Communauté de Communes QRG aux communes après l'arrêt du PLUI, réceptionné le 23/07/2016, je me permets de vous faire part des observations suivantes :

- Les ressources en eau paraissent aujourd'hui suffisantes compte-tenu du nombre de logements projetés et en conséquence du nombre de raccordements à créer pour la période de validité du PLUI (soit les 9 années à venir).
- Les capacités de production et de traitement des deux unités existantes sont respectivement de 1892m3/jour maximum pour la station du Martinet et 700m3/jour maximum pour la station de Cazals sous réserve du maintien de l'autorisation de prélèvement en cours pour la Gourgue en particulier.
- Cependant le nombre de constructions sur une zone à urbaniser (notamment les zones AU) conduirait à engager des travaux de remise à niveau du réseau actuel : remplacement des conduites existantes par des conduites de diamètre supérieur.
- Les conduites traversant des parcelles avec permis de construire devront être déplacées au cas par cas, au fur et à mesure des permis accordés.

Je vous remercie par avance pour la prise en compte de ce courrier, et vous prie de croire, M. le Président à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

D. FERAL

